



File: ULC Subject C529A  
G5.2  
CCF7  
S500B/SC2

Le 11 juin 2013

## BULLETIN D'ACCRÉDITATION 2013-09

### Première édition de l'autre document reconnu- ULC/ORD-C529A-13 Video Image Smoke Detection System Devices

**To:** Membres du Conseil consultatif des Laboratoires des assureurs du Canada Inc. (ULC)  
Membres de Conseil canadien des directeurs provinciaux et des commissaires des incendies  
Abonnés au service d'inscription ULC – URRQ9; URRQ7; URRQC et autres parties intéressées

C'est avec plaisir qu'ULC annonce la publication de la première édition de l'autre document reconnu ULC/ORD-C529A-13 – Video Image Smoke Detection System Devices. L'image vidéo de détecteurs de fumée par image vidéo dispositifs de systèmes abordés par ULC/ORD-C529A-13 doivent être enquêtés dans le but de détecter l'image de la fumée d'un incendie dans le champ de vision zone définie par les limites de la caméra. Document d'installation / utilisation (s) et / ou produit des informations de marquage fourni avec le produit doivent décrire les paramètres de fonctionnement spécifiques du produit.

Bien que les dispositifs des détecteurs de fumée par image vidéo peuvent comprendre des fonctions de détection de flamme, cet ORD ne comprend pas d'essais pour les fonctions de détection de flamme ou les fonctions combinées de détection de fumée par image vidéo et de détection de flamme. Cet ORD utilise les exigences « au Canada » applicables existantes tirées de la norme ULC-S529, Détecteurs de fumée pour réseaux avertisseurs d'incendie, et incorpore les exigences supplémentaires nécessaires à l'évaluation des dispositifs des détecteurs de fumée par image vidéo.

Ces exigences relatives aux les dispositifs des détecteurs de fumée par image vidéo entrent en vigueur immédiatement. Toutes soumissions relatives aux les dispositifs des détecteurs de fumée par image vidéo feront l'objet d'une enquête conformément aux exigences énoncées dans l'autre document reconnu ULC/ORD-C529A-13

Il est possible de commander ce document au coût de 175 \$ CAN (format PDF) ou de 210 \$ CAN (copie papier) à partir du magasin en ligne ULC sur le site Web d'ULC [www.ulc.ca](http://www.ulc.ca).

Le présent bulletin d'accréditation peut être transmis à des tiers pouvant être intéressés par la publication du présent document.

Si vous avez des questions portant sur le sujet abordé ci-dessus, veuillez communiquer avec M. Gunsimar Paintal, par téléphone au numéro 416 288-2217, ou par courriel à l'adresse [Gunsimar.Paintal@ul.com](mailto:Gunsimar.Paintal@ul.com).

Veuillez accepter l'expression de mes sentiments les meilleurs,

**Laboratoire s des assureurs du Canada Inc.**

**Gunsimar Paintal**

Gestionnaire régional de la qualité et responsable du programme de marque ULC

**UL LLC.**

**David Mills**

Ingénieur principale (PDE)  
Dispositifs initiation/indicateurs

"Ce document est signé sur la compréhension que cette traduction est fidèle au contexte de la version anglaise"