



31 juillet 2009

BULLETIN DE NORMES 2009-29

Modification à l'édition de la norme

Troisième édition CAN/ULC-S620-07

NORME SUR LES PISTOLETS POUR LIQUIDES INFLAMMABLES ET COMBUSTIBLES

C'est avec plaisir que ULC annonce la publication de la modification à la troisième édition de la norme CAN/ULC-S620-07, Norme sur les pistolets pour liquides inflammables et combustibles. Cette modification a été approuvée par le comité des ULC sur les raccords pour liquides inflammables et combustibles et elle porte la date de publication de juillet 2009.

Cette norme nationale du Canada porte sur les exigences minimales relatives aux pistolets destinés au contrôle du débit des liquides inflammables et combustibles qui sont manipulés à des températures comprises entre -40 °C et +50 °C à une pression de service d'au moins 350 kPa. Ces pistolets sont du même type que celui utilisé dans l'assemblage de l'appareil de distribution de carburant. Il s'agit de pistolets automatiques ou manuels, à l'exclusion de ceux fonctionnant entièrement ou partiellement à l'électricité.

La modification 1 contient des révisions visant à corriger les exigences de la sous-section 3.4.2, qui traite des matériaux employés pour fabriquer les pièces de rétention du liquide utilisées dans un pistolet. Cette norme est maintenant publiée de nouveau afin d'y inclure la modification 1 de la troisième édition de la norme CAN/ULC-S620, et on recommande à tous les utilisateurs de se procurer cette version complète.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec Tess Hofileña par téléphone au numéro (416) 757-5250, poste 61212 ou par courriel à l'adresse Theresa.Hofilena@ca.ulc.com.

Il est maintenant possible de commander cette troisième édition modifiée de la norme au coût de 210 \$ CAN à partir du magasin électronique ULC sur le site Web de ULC (www.ulc.ca).

Veuillez accepter, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

LABORATOIRES DES ASSUREURS DU CANADA

G. Rae Dulmage
Directeur, Service des normes et bureau
des relations gouvernementales
440, avenue Laurier Ouest, Bureau 200
Ottawa (Ontario) K1R 7X6