



Le 30 juillet 2010

BULLETIN SUR LES NORMES 2010-14

Deuxième édition de la norme CAN/ULC-S112.1-10

NORME SUR LES REGISTRES ÉTANCHES POUR SYSTÈMES DE DÉSENFUMAGE

C'est avec plaisir que Normes ULC annonce la publication de la deuxième édition de la norme CAN/ULC-S112.1-10, norme sur les registres étanches pour systèmes de désenfumage. Cette norme a été approuvée par le comité de normes ULC sur les essais de comportement au feu et elle porte la date de publication de juillet 2010.

Ces exigences visent les registres destinés à être utilisés dans les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC).

Les registres étanches (registres coupe-fumée) sont destinés à limiter la propagation des fumées dans les systèmes CVC conçus pour contrôler le mouvement des fumées dans un bâtiment lorsque les systèmes CVC font partie de systèmes de désenfumage.

Les registres coupe-feu et coupe-fumée combinés sont destinés à limiter la propagation des fumées dans les systèmes CVC conçus pour contrôler le mouvement des fumées dans un bâtiment lorsque les systèmes CVC font partie de systèmes de désenfumage, et à empêcher le passage des flammes et des gaz chauds. Les registres coupe-feu et coupe-fumée combinés doivent satisfaire aux exigences de la norme CAN/ULC-S112, Méthode normalisée d'essai de comportement au feu des registres coupe-feu, et de la présente norme.

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec Mary Huras par téléphone au numéro 613 755-2729, poste 6215 ou par courriel à l'adresse Mary.Huras@ca.ul.com.

Il est possible de commander cette norme au coût de 193,20 \$ CAN à partir du magasin électronique ULC sur le site Web de ULC (www.ulc.ca).

Veuillez accepter l'expression de mes sentiments les meilleurs.

NORMES ULC

G. Rae Dulmage

Directeur, Service des normes, relations gouvernementales et services de réglementation