



Fichier : Sujet ULC C312
ULC-G.5.2

Le 26 juin 2015

BULLETIN D'ACCRÉDITATION CHC 2015-004

À l'attention des clients répertoriés et des abonnés au service d'inscription ULC pour Backflow Preventer Valves (BAEUC)

Objet : Passage de Backflow Preventer Valves (BAEUC) au Backflow Special Check Valve Devices certifié pour le Canada (BAEU7)

UL s'efforce d'offrir un programme canadien de certification unique à ses clients. Ce faisant, UL fusionne les activités de UL LLC et des Laboratoires des assureurs du Canada Inc. (ULC) afin de fournir une image homogène et unique de l'organisme à sa clientèle. Il y a un certain nombre d'activités administratives en cours, notamment le regroupement de toutes les certifications pour une catégorie canadienne (CCN) donnée dans un répertoire unique.

Par conséquent, UL fusionne la catégorie de certification existante Backflow Preventer Valves (BAEUC) à la catégorie de certification existante Backflow Special Check Valve Devices certifiée pour le Canada (BAEU7). Pendant le passage de la catégorie BAEUC, les produits certifiés en vertu de BAEUC seront transférés à la catégorie BAEU7.

Ce regroupement et les changements apportés aux listes n'ont aucune incidence pour vous. Les catégories de certification utiliseront les mêmes exigences que la catégorie BAEUC. Le regroupement des numéros de code de catégorie permet de continuer à utiliser les marques de certification ULC existantes. L'avantage de ce regroupement est qu'il permet l'utilisation de la marque de certification cUL ou des nouvelles marques de certification UL améliorées de part et d'autre.

Le regroupement est d'abord et avant tout administratif et a lieu au sein des répertoires de certification de UL et ULC. Nous vous tiendrons informé de toutes révisions qui s'imposent dans votre dossier, et vous n'aurez aucuns frais à payer. La date prévue de ce changement est le 31 juillet 2015.

Votre représentant des services sur le terrain peut répondre à vos questions sur les changements apportés aux catégories. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec Mike McCormick au 847 664-3303 ou à l'adresse Michael.G.McCormick@ul.com.

Veuillez transmettre le présent Bulletin aux autres parties intéressées au sein de votre organisme.

Cordialement,

Publié sous la responsabilité conjointe des Laboratoires des assureurs du Canada Inc. et UL LLC. Ce bulletin a été examiné et approuvé par:

Mike McCormick
Personnel associé Ingénierie
Suppression des Incendies

Jeff Hebenstreit
Ingénieur principal
Suppression des incendies

Gunsimar Paintal
Gestionnaire régional – Accréditation et qualité
Responsable du programme de marque ULC

"Ce document est signé sur la compréhension que cette traduction est fidèle au contexte de la version anglaise"