



Fichier: ULC C107.12, ULC-G.5.2

25 janvier 2018

BULLETIN D'ACCRÉDITATION 2018-01

ORD ULC/ORD-C107.12-92 Line Leak Detection Devices for Flammable Liquid Piping a été remplacé

Destinataires : Membres du Conseil consultatif d'ULC et autres parties intéressées

Les exigences relatives aux dispositifs de détection de fuites de ligne pour la tuyauterie de liquides inflammables ont été considérablement révisées et sont maintenant contenues dans CAN/ULC-S675.1, Standard for Volumetric Leak Detection Devices for Underground and Aboveground Storage Tanks for Flammable and Combustible Liquids, and CAN/ULC-S675.2 Standard for Nonvolumetric Precision Leak Detection Devices for Underground and Aboveground Storage Tanks and Piping for Flammable and Combustible Liquids.

Étant donné que les exigences sont contenues dans les normes susmentionnées, à compter du 15 janvier 2018, les normes ULC / ORD-C107.12-92 sont remplacées.

ULC continuera de fournir des services de test et de certification à ces deux normes.

Toute question concernant ce qui précède doit être adressée à M. Gunsimar Paintal, at 416-288-2217 ou par courriel à l'adresse Gunsimar.Paintal@ul.com.

Cordialement,

Laboratoires des assureurs du Canada Inc.

Gunsimar Paintal

Gestionnaire régional – Accréditation et qualité
Responsable du programme de marque ULC

"Ce document est signé sur la compréhension que cette traduction est fidèle au contexte de la version anglaise"