



Fichier: ULC C448, ULC-G.5.2

10 mars 2021

BULLETIN D'ACCRÉDITATION 2021-04

ULC/ORD-C448, Guide for the Investigation of Pumps for Fire Protection Service a été remplacé par ANSI/CAN/UL 448:2020

Destinataires: Membres du Conseil consultatif d'ULC et autres parties intéressées

Abonnés au service de certification d'ULC pour –

QXJY7 - Centrifugal Fire Pumps, Split Case Certified for Canada

QWZU7 - Centrifugal Fire Pumps, End Suction Certified for Canada

QXCZ7 - Centrifugal Fire Pumps, In-line Certified for Canada

QXXW7 - Centrifugal Fire Pumps, Vertical Turbine Certified for Canada

Les exigences pour ULC/ORD-C448, Guide for the Investigation of Pumps for Fire Protection Service ont été incluses dans la norme ANSI/CAN/UL 448:2020, Norme relative aux Pompes centrifuges stationnaires pour le service de protection contre les incendies.

Étant donné que les exigences sont contenues dans la norme de référence ci-dessus, en vigueur immédiatement, l'autre document reconnu ULC/ORD-C448 sera remplacés.

ULC continuera de fournir des services de test et de certification à la nouvelle norme ANSI/CAN/UL 448.

Toute question concernant ce qui précède doit être adressée à M. Gunsimar Paintal, at 416-288-2217 ou par courriel à l'adresse Gunsimar.Paintal@ul.com.

Cordialement,

Laboratoires des assureurs du Canada Inc.

Gunsimar Paintal

Responsable du programme de marque ULC

Gestionnaire régional – Accréditation et conformité

"Ce document est signé sur la compréhension que cette traduction est fidèle au contexte de la version anglaise"