

Fichier : Sujet ULC ULC/ORD-C312-07

18 juillet 2025

BULLETIN D'ACCRÉDITATION 2025-01

ULC/ORD-C312-07, Check Valves for Fire Protection Service a été remplacé par ANSI/CAN/UL/ULC-312:2022

Destinataires: Membres du Conseil consultatif d'ULC et autres parties intéressées

Abonnés au service de certification d'ULC pour –

BAEU7 - Backflow Special Check Valve Devices Certified for Canada

HMER7 - Check Valves Certified for Canada

VLMT7 - Special System Water Control Valves, Pressure-reducing and Pressure-control
Type Certified for Canada

Autres parties intéressées

Les exigences pour ULC/ORD-C312-07, Check Valves for Fire Protection Service ont été incluses dans la norme ANSI/CAN/UL/ULC-312:2022 Check Valves for Fire Protection Service.

Étant donné que les exigences sont contenues dans la norme de référence ci-dessus, en vigueur immédiatement, l'autre document reconnu ULC/ORD-C312 sera remplacés.

ULC continuera de fournir des services de test et de certification à la nouvelle norme ANSI/CAN/UL/ULC-312:2022.

Toute question concernant ce qui précède doit être adressée à M. Gunsimar Paintal, at 416-288-2217 ou par courriel à l'adresse Gunsimar.Paintal@ul.com.

Cordialement,

Laboratoires des assureurs du Canada Inc.



Gunsimar Paintal

Responsable du programme de marque ULC
Gestionnaire régional – Accréditation et conformité

"Ce document est signé sur la compréhension que cette traduction est fidèle au contexte de la version anglaise"