

Fichier : Sujet ULC ULC/ORD-C193-75

18 juillet 2025

BULLETIN D'ACCRÉDITATION 2025-06

ULC/ORD-C193-75, Guide for the Investigation of Alarm Valves for Fire-Protection Service a été remplacé par ANSI/CAN/UL-193:2024

Destinataires: Membres du Conseil consultatif d'ULC et autres parties intéressées

Abonnés au service de certification d'ULC pour –
VPLX7 - Valves, Alarm Certified for Canada
Autres parties intéressées

Les exigences pour ULC/ORD-C193-75, Guide for the Investigation of Alarm Valves for Fire-Protection Service ont été incluses dans la norme ANSI/CAN/UL-193:2024 Alarm Valves for Fire-Protection Service.

Étant donné que les exigences sont contenues dans la norme de référence ci-dessus, en vigueur immédiatement, l'autre document reconnu ULC/ORD-C193 sera remplacés.

ULC continuera de fournir des services de test et de certification à la nouvelle norme ANSI/CAN/UL-193:2024.

Toute question concernant ce qui précède doit être adressée à M. Gunsimar Paintal, at 416-288-2217 ou par courriel à l'adresse Gunsimar.Paintal@ul.com.

Cordialement,

Laboratoires des assureurs du Canada Inc.



Gunsimar Paintal

Responsable du programme de marque ULC
Gestionnaire régional – Accréditation et conformité

"Ce document est signé sur la compréhension que cette traduction est fidèle au contexte de la version anglaise"